

Technický list:


# Pákové otvírače

# Požární odvětrání s.r.o.

Mihulka František - 607 561 562  
Kostecký Rudolf - 728 720 314

Pákové otvírače umožňují ovládat dovnitř sklopná dřevěná, plastová i hliníková okna až o 200 mm. Široká křídla nad 1200 mm je doporučeno doplnit o přídavné nůžky (max. šířka křídla je 3600 mm). Křídla vysoká (nad 700 mm) je doporučeno vybavit přídavným uzávěrem pro dotěsnění křídla. Optimální přitažení křídla umožňuje stavitelná podpěra křídla. Přechod přes parapet je možné provést s bovdenovým převodem. Minimální instalační místo na rámu je 20 mm (pro instalaci bovdenového převodu 26 mm). Maximální hmotnost křídla je 80 kg. Přesah křídla a rámu je možný v rozmezí 0 – 25 mm.

## Možnosti použití (rozměry jsou v mm)




Požární odvětrání s.r.o.  
Luční 139, 267 01 Zahofany

IČO: 288 70 972  
DIČ: CZ 288 70 972

[mihulka@pozarniodvetrani.cz](mailto:mihulka@pozarniodvetrani.cz)



[www.pozarniodvetrani.cz](http://www.pozarniodvetrani.cz)

[kostecky@pozarniodvetrani.cz](mailto:kostecky@pozarniodvetrani.cz)




## Možnosti uchycení dle typu okna


### Dřevěná okna




### Dřevěná a plastová okna




### Plastová okna




### Hliníková okna



## Přídavný uzávěr



## Použití s bovdenovým převodem



Požární odvětrání s.r.o.  
Luční 139, 267 01 Zahořany

IČO: 288 70 972  
DIČ: CZ 288 70 972

[mihulka@pozarniodvetrani.cz](mailto:mihulka@pozarniodvetrani.cz)

[www.pozarniodvetrani.cz](http://www.pozarniodvetrani.cz)

[kostelecky@pozarniodvetrani.cz](mailto:kostelecky@pozarniodvetrani.cz)

### Nůžky, páka, rohový převod

- v barvě stříbrné, bronzové, tmavěhnědé, bílé



### Podpěra křídla

- krytka je v barvě stříbrné, bronzové, tmavěhnědé, bílé



### Přídavné nůžky (bez podpěry křídla)

- v barvě stříbrné, bronzové, tmavěhnědé, bílé  
- používají se pro široká křídla 1200 mm a více

### Ovládací pozinkovaná tyč

- 8 mm  
- v délkách 1850, 3300 a 6000 mm

### Krycí profil

- v barvě stříbrné, bronzové, tmavěhnědé, bílé  
- v délkách 1800, 3050 a 6000 mm

Požární odvětrání s.r.o.  
Luční 139, 267 01 Zahvoňany

IČO: 288 70 972  
DIČ: CZ 288 70 972

[mihulka@pozarniodvetrani.cz](mailto:mihulka@pozarniodvetrani.cz)

[www.pozarniodvetrani.cz](http://www.pozarniodvetrani.cz)

[kostelecky@pozarniodvetrani.cz](mailto:kostelecky@pozarniodvetrani.cz)

### Přídavný uzávěr

- v barvě stříbrné, bronzové, tmavěhnědé, bílé
- používá se na dotěsnění křídla při výšce křídla 700 mm a vyšší



### Bovdenový převod

- slouží k přechodu přes parapet
- v barvě šedé, tmavěhnědé, bílé
- v délkách 400, 700, 1000 a 1300 mm



Požární odvětrání s.r.o.  
Luční 139, 267 01 Zahořany

IČO: 288 70 972  
DIČ: CZ 288 70 972

[mihulka@pozarniodvetrani.cz](mailto:mihulka@pozarniodvetrani.cz)

[www.pozarniodvetrani.cz](http://www.pozarniodvetrani.cz)

[kostelecky@pozarniodvetrani.cz](mailto:kostelecky@pozarniodvetrani.cz)

## Montážní sada pro bovden

- v barvě šedé, tmavěhnědé, bílé



### Bezpečnostní pokyny při instalaci soupravy pro sklopná okna:

Instalaci může provádět pouze osoba proškolená výrobcem či dodavatelem zařízení. Sklopná okna je třeba vybavit mechanickým zabezpečením (nůžkami) s dostatečným zdvihem. Instalační materiál (šrouby, vruty) zboží neobsahuje. Je třeba volit kvalitní a dostatečný instalační materiál. Dbejte na odpovídající pevné připevnění komponentů na rám i křídlo. Zařízení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití je zakázáno. Co není výslovně dovoleno je zakázáno. Veškeré komponenty jsou určeny pouze pro interiérové použití. Vadné díly je nutné nahradit pouze originálními náhradními díly.

**Veškeré pochybnosti konzultujte s firmou Požární odvětrání s.r.o.!**

[www.pozarniodvetrani.cz](http://www.pozarniodvetrani.cz)

Požární odvětrání s.r.o.  
Luční 139, 267 01 Zahोřany

IČO: 288 70 972  
DIČ: CZ 288 70 972

[mihulka@pozarniodvetrani.cz](mailto:mihulka@pozarniodvetrani.cz)

[www.pozarniodvetrani.cz](http://www.pozarniodvetrani.cz)

[kostelecky@pozarniodvetrani.cz](mailto:kostelecky@pozarniodvetrani.cz)